



numer wyprowadzenia	opis
1	uziemiaenie odbiornika MSPB-1
2	ujemna linia zasilajaca (N dla 230VAC lub - dla 24VDC)
3	dodatnia linia zasilajaca (L dla 230VAC lub + dla 24VDC)
4	wyjście normalnie zamknięte przekaźnika dla trybu „normalnego”
5	wejście wspólne przekaźnika
6	wyjście normalnie otwarte przekaźnika dla trybu „normalnego”

