



numer wyprowadzenia	opis
1	uziemiające sygnalizatora WSP
2	ujemna linia zasilająca (N dla 230VAC lub - dla 24VDC)
3	dodatnia linia zasilająca (L dla 230VAC lub + dla 24VDC)
4	zasilanie wyjścia tranzystorowego - 24VDC
5	wyjście tranzystorowe PNP (wyjście lub diagnostyka)
6	wyjście normalnie zamknięte przekaźnika
7	wejście wspólne przekaźnika
8	wyjście normalnie otwarte przekaźnika

